

ANEXO

DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO

Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviço de Combate e Controle de Insetos e Roedores, com a aplicação de produtos adequados, em uma área construída de 12.250,75m²; bem como na área externa do Hospital, limpeza das caixas d’água e caixa de gordura da cozinha. Deverá estar previsto na proposta os serviços de desinsetização e desratização na rede coletora de esgotos, em conformidade com as exigências abaixo.

Todo produto utilizado deverá estar devidamente reconhecido, atestado e aprovado pelos órgãos de controle sanitários Federal, Estadual e Municipal; e ser comprovadamente inocuo à saúde humana; Assim, não será permitida a aplicação de produtos que causem aos mobiliários, aos equipamentos e instalações, caixas d’água, que provoquem alergias ou sejam nocivos, sob qualquer forma, à saúde humana.

Apresentar com antecedência (estipular prazo) em relação à data de execução dos serviços conforme cronograma, com assinatura do Responsável técnico, contendo todas as recomendações necessárias sobre os produtos, possíveis reações adversas, informações médicas; especificar os produtos, princípio ativo, Dose, EPI’s (que devem ser utilizados pelos trabalhadores ao realizar a aplicação);

Para que a efetivação dos serviços possa ser acompanhada e atestada, a contratada se obriga, a detalhar em cronograma físico os períodos em que foram realizados os serviços executados, tipo de tarefa, os produtos utilizados em cada uma. (estabelecer prazo de entrega após a realização do serviço);

Obedecer as normas de segurança e medicina ocupacional para esse tipo de atividade, ficando por sua conta, antes do início da execução dos serviços, o fornecimento dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI aos funcionários responsáveis pela aplicação dos produtos;

Designar para a execução dos serviços somente profissionais habilitados (nome e telefone) para acompanhar e ser responsabilizar pela execução dos serviços, inclusive pela regularidade técnica e disciplinar no tocante à atuação dos trabalhadores, o qual reporta-se diretamente à fiscalização contratual;

Não permitir a permanência de seus profissionais sem crachá de identificação (que deverá possuir nome e logotipo da empresa);

Apresentar catálogos e fichas técnicas dos produtos a serem usados na abertura da proposta.

A empresa vencedora deverá carregar em seu(s) veículo(s) as FISPQs (Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos) dos produtos que irão ser utilizados.

A empresa vencedora deverá apresentar ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) dos funcionários que irão realizar os serviços no início e no final de cada etapa realizada.

Assegurar que o prazo de garantia mínima expressa na proposta de preço, oferecida na licitação, seja no mínimo de 90 (noventa) dias, a contar da data da aplicação, caso haja necessidade de uma segunda aplicação em qualquer setor do Hospital, o mesmo deverá ser feita sem custo adicional por estar na garantia.

O serviço deverá ser realizado no período de 12 meses com aplicação a cada 3 meses com data e horário pré-agendados.

SERVIÇOS:

- 1) Controle de insetos rasteiros e voadores, na área interna da unidade, com o processo de aplicação de gel formicida, gel baraticida e através de pulverização líquida residual;

MEMORIAL:

O controle de pragas, onde será abrangido o combate a insetos rasteiros e voadores, deverão ser feitos dentro de um critério estabelecido pela CVS 09 (Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo) e pela RDC 52 da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), e será feita internamente dentro do perímetro da área da Fundação de Saúde do Município de Americana, utilizando-se métodos de aplicação de gel formicida, gel baraticida e de pulverização líquida residual. A cada aplicação a empresa deverá emitir CERTIFICADO DE EXECUÇÃO para controladoras de pragas, obedecendo a CVS 09 e a RDC 52, e assinado pelo responsável técnico da empresa. **A exigência da continuidade destes serviços será trimestralmente e ou quando for solicitada a assistência da empresa para solucionar possíveis problemas sem custos adicionais aos cofres públicos.**

- 2) Controle de insetos rasteiros e voadores, na área externa da unidade, com o processo de aplicação de inseticida de alto DL50;

MEMORIAL:

O controle de pragas, onde será abrangido o combate a insetos rasteiros e voadores, deverão ser feitos dentro de um critério estabelecido pela CVS 09 (Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo) e pela RDC 52 da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), e será feita interna e externamente dentro do perímetro da área da unidade da Fundação de Saúde do Município de Americana, utilizando-se métodos de aplicação de inseticida líquido residual na forma de spray, combinando com produtos de solução concentrada e pó molhável, com nível de toxicidade baixa, utilizando-se de produtos com DL50 acima de 5.000 mg/kg. A cada aplicação a empresa deverá emitir um CERTIFICADO DE EXECUÇÃO para controladoras de pragas, obedecendo a CVS 09 e a RDC 52, e assinado pelo responsável técnico da empresa. **A exigência da continuidade destes serviços será trimestralmente e ou quando for solicitada a assistência da empresa para solucionar possíveis problemas sem custos adicionais aos cofres públicos.**

- 3) Controle de insetos rasteiros e voadores, nas caixas de inspeção da rede de esgoto da unidade, pelo processo de aplicação de inseticidas através de termonebulizadores;

MEMORIAL:

O controle de pragas, onde será abrangido o combate a insetos rasteiros e voadores, deverão ser feitos dentro de um critério estabelecido pela CVS 09 (Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo) e pela RDC 52 da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), e será feita nas caixas de esgoto e ou inspeção, utilizando-se métodos de aplicação de inseticida líquido residual, em forma de spray, e inseticidas termo aplicáveis, aplicados através de equipamentos termonebulizadores. A cada aplicação a empresa deverá emitir um CERTIFICADO DE EXECUÇÃO para controladoras de pragas, obedecendo a CVS 09 e a RDC 52, e assinado pelo responsável técnico da

empresa. A exigência da continuidade destes serviços será trimestralmente e ou quando for solicitada a assistência da empresa para solucionar possíveis problemas sem custos adicionais aos cofres públicos.

- 4) Controle de roedores nas caixas de inspeção da rede de esgoto da unidade, pelo processo de aplicação raticidas em forma de blocos parafinados;

MEMORIAL:

O controle de ratos e camundongos deverá ser feitos dentro de um critério estabelecido pela CVS 09 (Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo) e pela RDC 52 da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), e será feita nas caixas de esgoto e ou inspeção, utilizando-se métodos de aplicação de iscas em forma de blocos parafinados, específico para controle de roedores. A cada aplicação a empresa deverá emitir um CERTIFICADO DE EXECUÇÃO para controladoras de pragas, obedecendo a CVS 09 e a RDC 52, e assinado pelo responsável técnico da empresa. A exigência da continuidade destes serviços será trimestralmente e ou quando for solicitada a assistência da empresa para solucionar possíveis problemas sem custos adicionais aos cofres públicos.

- 5) Controle de roedores nas áreas externas da unidade, por processo de iscagem embarcada em porta iscas apropriados, identificados e lacrados;

MEMORIAL:

O controle de ratos e camundongos deverá ser feitos dentro de um critério estabelecido pela CVS 09 (Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo) e pela RDC 52 da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), e será feita interna e externamente dentro do perímetro da área da Fundação de Saúde de Americana. A aplicação de raticidas embarcados consiste em ocultar as iscas, dentro de porta iscas apropriados, fixados ao solo e devidamente identificados, quer que sejam em forma de sementes, iscas frescas, peletizados ou blocos parafinados. A cada aplicação a empresa deverá emitir CERTIFICADO DE EXECUÇÃO para controladoras de pragas, obedecendo a CVS 09 e a RDC 52, e assinado pelo responsável técnico da empresa. A

exigência da continuidade destes serviços será trimestralmente e ou quando for solicitada a assistência da empresa para solucionar possíveis problemas sem custos adicionais aos cofres públicos.

- 6) Controle de formigas lava-pés, formadoras de montículos na área externa da unidade nos gramados;

MEMORIAL:

O controle de pragas, onde será abrangido o combate a insetos rasteiros e voadores, deverá ser feitos dentro de um critério estabelecido pela CVS 09 (Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo) e pela RDC 52 da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), e será feita externamente dentro do perímetro da área da Fundação de Saúde do Município de Americana, utilizando-se métodos de aplicação de inseticida líquida residual. A cada aplicação a empresa deverá emitir CERTIFICADO DE EXECUÇÃO para controladoras de pragas, obedecendo a CVS 09 e a RDC 52, e assinado pelo responsável técnico da empresa. **A exigência da continuidade destes serviços será trimestralmente e ou quando for solicitada a assistência da empresa para solucionar possíveis problemas sem custos adicionais aos cofres públicos.**

- 7) Controle de escorpiões, das espécies *Tityus serrulatus* e *Tityus bahiensis* e aranhas de jardim em áreas externas, próximas de entulhos, em frestas de calçadas e muros, e em qualquer lugar suspeito, evitando a possibilidade de entrarem em ambientes frequentados por seres humanos;

MEMORIAL:

O controle de escorpiões e aranhas deverá ser feitos dentro de um critério estabelecido pela CVS 09 (Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo) e pela RDC 52 da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), e será feita externamente dentro do perímetro da área da Fundação de Saúde do Município de Americana, utilizando-se métodos de aplicação de inseticida líquida residual de formulação micro encapsulado, complementado com aplicação de inseticidas desalojantes de formulação concentrado emulsionável, aplicado através de nebulizadores motorizados. A cada

aplicação a empresa deverá emitir CERTIFICADO DE EXECUÇÃO para controladoras de pragas, obedecendo a CVS 09 e a RDC 52, e assinado pelo responsável técnico da empresa. **A exigência da continuidade destes serviços será trimestralmente e ou quando for solicitada a assistência da empresa para solucionar possíveis problemas sem custos adicionais aos cofres públicos.**

8) Controle do período de limpeza das caixas d'água;

MEMORIAL:

Relação das caixas d'água instaladas neste Hospital, a limpeza das caixas d'água deverão ocorrer a cada **6 meses. (180 dias).**

Qtd	Local	Capacidade
1	Elevador	5.000 litros
2	Elevador	61.300 litros
3	Subterrânea	137.000 litros
4	Poço Artesiano	5.700 litros
5	192 - Urgência/Emergência	1.000 litros
6	Banco de Sangue	1.000 litros
7	Banco de Sangue	1.000 litros
8	Suprimentos	500 litros
9	Pronto Socorro (Antigo)	34.000 litros
10	Pronto Socorro (Novo)	50.800 litros
11	Pronto Socorro (Novo)	1.000 litros

9) Controle do período de limpeza das caixas de gordura;

Relação das caixas de gordura instaladas neste Hospital, a limpeza das caixas de gordura deverão ocorrer a cada 6 **meses. (180 dias)**.

MEMORIAL:

Qtd	Capacidade
1	350 litros
1	80 litros
1	80 litros
1	80 litros

Rogério Suzigan
Matrícula 1746
Enc. Manutenção

Teresa Marcelina Martins
Matrícula 12
Limpeza/Lavanderia/Costura