

ANEXO 01 – Termo de referência

- As licitantes deverão realizar vistoria técnica no local de instalação do Hospital Municipal, sendo fornecido a elas pela FUSAME uma “**Certidão de Vistoria**”, que deverá acompanhar o rol de documentos elencados no envelope nº. 01, sob pena de inabilidade.

A vistoria deverá ocorrer em até 01 dia antes da data da abertura da licitação;

- A licitante vencedora deverá fornecer em comodato a FUSAME 01 (um) Sistema de Ar Medicinal Comprimido Sintético através de mistura de gases (oxigênio / nitrogênio) “Dispositivo Especial de Mistura ou Compressor Medicinal com Sistema de Filtragem que atenda a demanda de Ar comprimido”, com produção média mensal estimada de 30.000 m³ (Trinta mil metros cúbicos) que atenda a resolução RDC nº. 50 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária no item 7.3.3.2 (c); e Normas Técnicas vigentes.

A empresa deverá apresentar junto com proposta financeira catálogo / manual descritivo técnico do equipamento ofertado para produção de Ar Medicinal Comprimido Sintético;

- Quanto à entrega do oxigênio líquido, caso a empresa ofertar o sistema de Misturador, o fornecimento deverá ser automático, de acordo com as necessidades da FUSAME sem a necessidade de pedidos antecipados ou agendados;
- Para entrega, caso seja através de Misturador Nitrogênio do Ar Comprimido Sintético, o fornecimento deverá ser

automático, de acordo com as necessidades da FUSAME sem a necessidade de pedidos antecipados ou agendados;

- O fornecimento de cilindro de gases, a licitante vencedora deverá realizar visita no mínimo três vezes na semana (segunda, quarta e sexta-feira) no Hospital para avaliação da necessidade de troca dos mesmos, a necessidade de entrega ou retirada de urgência fora dos dias estabelecidos por solicitação da FUSAME não acarretará em custos adicionais de entrega;
- As despesas de instalação dos equipamentos, transporte, seguro, frete, impostos, taxas e outras que incidem ou que venham a incidir sobre o objeto do presente certame ou seu transporte correrão por conta do licitante vencedor;
- O descarregamento da carga e sua colocação nos locais de uso no Hospital Municipal serão de responsabilidade do licitante, e sua recusa ensejará o não recebimento do material, com a conseqüente penalização do licitante vencedor;
- A manutenção preventiva e corretiva do sistema de abastecimento de ar medicinal comprimido sintético, ou Módulo tipo Compressor, oxigênio líquido e bateria de cilindros do sistema de abastecimento de reserva será de total responsabilidade da licitante vencedora sem custo adicional e deverá manter fornecimento dos gases dentro dos níveis toleráveis de acordo com a RDC nº.50 da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária e NBR 12.188 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;
- Quando houver falha no fornecimento de gases medicinais (ar medicinal comprimido sintético ou Módulo tipo

Compressor e oxigênio líquido), a licitante vencedora deverá possuir equipe técnica disponível de segunda à segunda-feira, 24 horas por dia e deverá atender chamado técnico de emergência dentro do prazo máximo de 3 (três) horas após abertura do chamado na Central de atendimento da licitante vencedora;

- A central reserva de gases medicinais deverá ser dimensionada conforme estipulado na NBR 12.188/2003 itens 4.3.10, 4.3.10.1 e 4.5.2;
- A licitante vencedora deverá instalar sem custo adicional sistema completo de alarme operacional dos gases medicinais (ar comprimido, oxigênio líquido e óxido nítrico) junto aos pontos existentes no Hospital, bem como sua manutenção preventiva e corretiva quanto necessário de acordo com normas técnicas;
- Qualquer adequação civil necessária diferente das instalações hoje existente no Hospital para acondicionamento das centrais de suprimento de gases medicinais ou Módulo tipo Compressor, será de total responsabilidade da licitante vencedora sem custo adicional a FUSAME;
- As centrais de suprimento de oxigênio líquido e do sistema de abastecimento ar medicinal comprimido sintético deverão atender a RDC nº.50 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária itens 7.3.3.1 (b) e 7.3.3.2 (c);
- Treinamento de segurança e manuseio de gases medicinais e cilindros deverá ser fornecido pela licitante vencedora sem custo adicional a FUSAME de acordo com solicitação se necessário ou mínimo a cada 6 (seis) meses;

- Os testes hidrostáticos dos cilindros quando necessário de propriedade da FUSAME bem como os locados pela licitante vencedora não incidirá custo adicional a FUSAME;
- A licitante vencedora após assinatura de contrato e início do fornecimento dos gases medicinais deverá agendar uma inspeção geral na rede interna e externa existente no Hospital com objetivo de identificar possíveis vazamentos com fornecimento de relatório de inspeção, bem como o fornecimento de ART da central suprimentos de abastecimento de ar medicinal comprimido sintético ou Módulo tipo Compressor e oxigênio líquido no Hospital sem custo adicional a FUSAME.

Capacidade Técnica:

- Apresentar comprovante de inscrição da licitante e seu responsável técnico junto ao órgão fiscalizador de sua atividade;
- Apresentar Laudo apurando a qualidade e pureza dos gases medicinais nas entregas do produto.

Rogério Suzigan
Encarregado do Setor de Manutenção
Matrícula nº 1746 – FUSAME

José Carlos Paschuotti
Setor de Manutenção
Matrícula nº 1768 - FUSAME